

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
Муниципального образования
«Холмский городской округ»
по ЖКХ

Троценков А.С.

"___"август 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
МУП "Тепло"

Козлов М.В.

"___"август 2017 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

котельная № 1 по ул.Школьная с.Костромское

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	37,5	34,6
9	39,4	36,1
8	41,2	37,6
7	43,1	39,0
6	44,9	40,5
5	46,8	42,0
4	48,5	43,4
3	50,2	44,7
2	51,9	46,1
1	53,7	47,4
0	55,4	48,8
-1	57,0	50,0
-2	58,6	51,3
-3	60,3	52,6
-4	61,9	53,8
-5	63,5	55,1
-6	65,1	56,3
-7	66,7	57,5
-8	68,1	58,6
-9	69,7	59,8
-10	71,3	61,0
-11	72,7	62,1
-12	74,2	63,3
-13	75,8	64,4
-14	77,3	65,6
-15	78,8	66,7
-16	80,1	67,8
-17	81,6	68,9
-18	83,2	70,0



СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
Муниципального образования
«Холмский городской округ»
по ЖКХ

Троценков А.С.

1 августа 2017 г



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
МУП "Тепло"

Козлов М.В.

" "август 2017 г

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

котельная по п Пионеры

п. Тисомеры

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	36,0	34,6
9	37,7	36,1
8	39,4	37,6
7	41,0	39,0
6	42,7	40,5
5	44,4	42,0
4	45,9	43,4
3	47,4	44,7
2	49,0	46,1
1	50,5	47,4
0	52,0	48,8
-1	53,4	50,0
-2	54,9	51,3
-3	56,4	52,6
-4	57,8	53,8
-5	59,2	55,1
-6	60,6	56,3
-7	62,0	57,5
-8	63,3	58,6
-9	64,7	59,8
10	66,0	61,0
-11	67,3	62,1
-12	68,7	63,3
-13	70,0	64,4
-14	71,3	65,6
-15	72,6	66,7
-16	73,8	67,8
-17	75,1	68,9
-18	76,5	70,0



СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
Муниципального образования
«Холмский городской округ»
по ЖКХ

Троценков А.С.

август 2017 г



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
МУП "Тепло"

Козлов М.В.

"август 2017 г

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

котельная № 2 ул Речная 24

с. Чашаново

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	39,1	34,6
9	41,2	36,1
8	43,3	37,6
7	45,3	39,0
6	47,4	40,5
5	49,5	42,0
4	51,4	43,4
3	53,4	44,7
2	55,2	46,1
1	57,2	47,4
0	59,1	48,8
-1	61,0	50,0
-2	62,8	51,3
-3	64,6	52,6
-4	66,4	53,8
-5	68,3	55,1
-6	70,1	56,3
-7	71,8	57,5
-8	73,5	58,6
-9	75,3	59,8
-10	77,1	61,0
-11	78,7	62,1
-12	80,4	63,3
-13	82,2	64,4
-14	83,9	65,6
-15	85,6	66,7
-16	87,1	67,7
-17	88,8	68,8
-18	90,6	70,0

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
Муниципального образования
«Холмский городской округ»
ЖКХ

Грощенко А.С.

август 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
МУП "Тепло"

Козлов М.В.

"август 2017 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

котельная № 3 по ул. Советская 23

с. Чанамидо

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	35,2	34,6
9	36,7	36,1
8	38,3	37,6
7	39,8	39,0
6	41,4	40,5
5	42,9	42,0
4	44,4	43,4
3	45,8	44,7
2	47,3	46,1
1	48,6	47,4
0	50,1	48,8
-1	51,4	50,0
-2	52,7	51,3
-3	54,1	52,6
-4	55,4	53,8
-5	56,8	55,1
-6	58,0	56,3
-7	59,3	57,5
-8	60,5	58,6
-9	61,8	59,8
-10	63,0	61,0
-11	64,2	62,1
-12	65,5	63,3
-13	66,6	64,4
-14	67,9	65,6
-15	69,1	66,7
-16	70,2	67,8
-17	71,3	68,9
-18	72,6	70,0



Согласовано
Заместитель главы администрации
Муниципального образования
«Холмский городской округ»
по ЖКХ

Троценков А.С.



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
МУП "Тепло"

Козлов М.В.

"____"август 2017 г

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

котельная № 1 по ул. Центральная 50

с *биочапом*

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	37,3	34,6
9	39,1	36,1
8	41,0	37,6
7	42,8	39,0
6	44,6	40,5
5	46,5	42,0
4	48,1	43,4
3	49,8	44,7
2	51,5	46,1
1	53,2	47,4
0	54,9	48,8
-1	56,5	50,0
-2	58,1	51,3
-3	59,7	52,6
-4	61,3	53,8
-5	62,9	55,1
-6	64,5	56,3
-7	66,0	57,5
-8	67,5	58,6
-9	69,0	59,8
-10	70,5	61,0
-11	72,0	62,1
-12	73,5	63,3
-13	75,0	64,4
-14	76,5	65,6
-15	77,9	66,7
-16	79,2	67,7
-17	80,7	68,8
-18	82,2	70,0



СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации
Муниципального образования
«Холмский городской округ»
по ЖКХ

Троценков А.С.

"август 2017 г



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
МУП "Тепло"

Козлов М.В.

"август 2017 г

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

котельная № 2 по ул.Центральная 88

с. Соболевское

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	37,0	34,6
9	38,8	36,1
8	40,7	37,6
7	42,4	39,0
6	44,2	40,5
5	46,0	42,0
4	47,7	43,4
3	49,4	44,7
2	51,0	46,1
1	52,7	47,4
0	54,3	48,8
-1	55,9	50,0
-2	57,5	51,3
-3	59,1	52,6
-4	60,6	53,8
-5	62,2	55,1
-6	63,7	56,3
-7	65,2	57,5
-8	66,6	58,6
-9	68,1	59,8
-10	69,6	61,0
-11	71,1	62,1
-12	72,5	63,3
-13	74,0	64,4
-14	75,4	65,6
-15	76,8	66,7
-16	78,2	67,8
-17	79,6	68,9
-18	81,1	70,0



СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
Муниципального образования
«Холмский городской округ»
по ЖКХ

Троценков А.С.

11 августа 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
МУП "Тепло"

Козлов М.В.

11 августа 2017 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

котельная № 3 ул Приморская 7

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	35	35
9	37	36
8	38	38
7	40	39
6	42	41
5	43	42
4	45	43
3	46	45
2	48	46
1	49	47
0	50	49
-1	52	50
-2	53	51
-3	55	53
-4	56	54
-5	57	55
-6	58	56
-7	60	58
-8	61	59
-9	62	60
-10	64	61
-11	65	62
-12	66	63
-13	67	64
-14	68	66
-15	70	67
-16	71	68
-17	72	69
-18	73	70



СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
Муниципального образования
«Холмский городской округ»
по ЖКХ

Троценков А.С.

август 2017 г



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
МУП "Тепло"

Козлов М.В.

" "август 2017 г

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

котельная № 4 ул Колхозная 109

с 10.08.2017

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	37	35
9	38	36
8	40	38
7	42	39
6	44	41
5	45	42
4	47	43
3	49	45
2	50	46
1	52	47
0	54	49
-1	55	50
-2	57	51
-3	58	53
-4	60	54
-5	61	55
-6	63	56
-7	64	58
-8	66	59
-9	67	60
-10	68	61
-11	70	62
-12	71	63
-13	73	64
-14	74	66
-15	75	67
-16	77	68
-17	78	69
-18	80	70

Заместитель главы администрации
муниципального образования
"Холмский городской округ"

Главный инженер
МУП "Тепло"

Козлов М.В.

Октябрь 2017

"Октябрь 2017

Котельная с Симаково, ул Переселенческая 2

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	36,8	34,6
9	38,6	36,1
8	40,4	37,6
7	42,1	39,0
6	43,9	40,5
5	45,6	42,0
4	47,3	43,4
3	48,9	44,7
2	50,5	46,1
1	52,2	47,4
0	53,8	48,8
-1	55,3	50,0
-2	56,9	51,3
-3	58,4	52,6
-4	59,9	53,8
-5	61,5	55,1
-6	63,0	56,3
-7	64,5	57,5
-8	65,8	58,6
-9	67,3	59,8
-10	68,8	61,0
-11	70,2	62,1
-12	71,6	63,3
-13	73,0	64,4
-14	74,5	65,6
-15	75,9	66,7
-16	77,1	67,7
-17	78,5	68,8
-18	80,0	70,0

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации
муниципального образования
"Холмский городской округ"

Троценков А.С.

"___" октября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
МУП "Тепло"

Козлов М.В.

"___" октября 2017 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

Котельная с Костромское, ул Слепиковского

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	37,5	34,6
9	39,3	36,1
8	41,2	37,6
7	43,0	39,0
6	44,9	40,5
5	46,7	42,0
4	48,4	43,4
3	50,1	44,7
2	51,9	46,1
1	53,6	47,4
0	55,3	48,8
-1	56,9	50,0
-2	58,5	51,3
-3	60,2	52,6
-4	61,7	53,8
-5	63,4	55,1
-6	65,0	56,3
-7	66,5	57,5
-8	68,0	58,6
-9	69,5	59,8
-10	71,1	61,0
-11	72,6	62,1
-12	74,1	63,3
-13	75,6	64,4
-14	77,1	65,6
-15	78,6	66,7
-16	79,9	67,7
-17	81,4	68,8
-18	83,0	70,0