СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
Муниципального образования
«Холмский городской округ»
по ЖКХ
_____ Трощенков А.С.
"_____"август 2017 г

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
МУП "Тепло"
_____Козлов М.В.
"_____"август 2017 г

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

ЦТП-3, ул Стахановская , 1 контур, ул Молодежная г. Холмск

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	44	35
9	46	36
8	49	38
7	52	39
6	54	41
5	57	42
4	59	43
3	62	45
2	64	46
1	67	47
0	69	49
-1	71	50
-2	74	51
-3	76	53
-4	78	54
-5	81	55
-6	83	56
-7	85	58
-8	88	59
-9	90	60
-10	92	61
-11	95	62
-12	97	63
-13	99	64
-14	101	66
-15	104	67
-16	106	68
-17	108	69
-18	110	70

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации
Муниципального образования
«Холмский городской округ»
по ЖКХ
_____ Трощенков А.С.
"____"август 2017 г

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
МУП "Тепло"
_____Козлов М.В.
"____"август 2017 г

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

ЦТП-3, ул Стахановская ,ул Советская г. Холмск

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	40,1	34,6
9	42,3	36,1
8	44,5	37,6
7	46,7	39,0
6	48,9	40,5
5	51,1	42,0
4	53,1	43,4
3	55,2	44,7
2	57,2	46,1
1	59,3	47,4
0	61,3	48,8
-1	63,3	50,0
-2	65,2	51,3
-3	67,2	52,6
-4	69,1	53,8
-5	71,1	55,1
-6	73,0	56,3
-7	74,9	57,5
-8	76,7	58,6
-9	78,6	59,8
-10	80,5	61,0
-11	82,3	62,1
-12	84,1	63,3
-13	86,0	64,4
-14	87,8	65,6
-15	89,6	66,7
-16	91,4	67,8
-17	93,2	68,9
-18	95,0	70,0

СОГЛАСОВАНО:
заместитель главы администрации
Муниципального образования
«Холмский городской округ»
по ЖКХ
_____ Трощенков А.С.
"август 2017 г

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
МУП "Тепло"
_____Козлов М.В.
"____"август 2017 г

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

ЦТП-1 (ВЗ), ул Парковая 6 г. Холмск

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	37,2	34,6
9	39,0	36,1
8	40,8	37,6
7	42,6	39,0
6	44,4	40,5
5	46,3	42,0
4	47,9	43,4
3	49,6	44,7
2	51,3	46,1
1	53,0	47,4
0	54,7	48,8
-1	56,2	50,0
-2	57,8	51,3
-3	59,4	52,6
-4	61,0	53,8
-5	62,6	55,1
-6	64,1	56,3
-7	65,7	57,5
-8	67,1	58,6
-9	68,6	59,8
-10	70,1	61,0
-11	71,6	62,1
-12	73,1	63,3
-13	74,5	64,4
-14	76,0	65,6
-15	77,4	66,7
-16	78,8	67,7
-17	80,2	68,8
-18	81,7	70,0

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации
Муниципального образования
«Холмский городской округ»
по ЖКХ
_____ Трощенков А.С.
"авгус 2017 г

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
МУП "Тепло"
_____Козлов М.В.
"____"август 2017 г

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

ЦТП-1 (НЗ), ул Парковая 6 г. Холмск

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	37,1	34,6
9	38,9	36,1
8	40,8	37,6
7	42,5	39,0
6	44,3	40,5
5	46,2	42,0
4	47,8	43,4
3	49,5	44,7
2	51,2	46,1
1	52,8	47,4
0	54,5	48,8
-1	56,1	50,0
-2	57,7	51,3
-3	59,3	52,6
-4	60,8	53,8
-5	62,4	55,1
-6	63,9	56,3
-7	65,5	57,5
-8	66,9	58,6
-9	68,4	59,8
-10	69,9	61,0
-11	71,3	62,1
-12	72,8	63,3
-13	74,3	64,4
-14	75,7	65,6
-15	77,2	66,7
-16	78,5	67,7
-17	79,9	68,8
-18	81,4	70,0

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации
Муниципального образования
«Холмский городской округ»
по ЖКХ
_____ Трощенков А.С.
"____"август 2017 г

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
МУП "Тепло"
_____Козлов М.В.
"____"август 2017 г

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

ЦТП-2, ул Молодежная 9 г. Холмск

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	37,3	34,6
9	39,1	36,1
8	41,0	37,6
7	42,8	39,0
6	44,6	40,5
5	46,5	42,0
4	48,2	43,4
3	49,9	44,7
2	51,6	46,1
1	53,3	47,4
0	54,9	48,8
-1	56,5	50,0
-2	58,1	51,3
-3	59,8	52,6
-4	61,3	53,8
-5	63,0	55,1
-6	64,5	56,3
-7	66,1	57,5
-8	67,5	58,6
-9	69,0	59,8
-10	70,6	61,0
-11	72,0	62,1
-12	73,5	63,3
-13	75,0	64,4
-14	76,5	65,6
-15	78,0	66,7
-16	79,3	67,8
-17	80,8	68,9
-18	82,3	70,0

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации
Муниципального образования
«Холмский городской округ»
по ЖКХ
_____ Трощенков А.С.
"____"август 2017 г

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
МУП "Тепло"
_____Козлов М.В.
"____"август 2017 г

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

ЦТП, ул Школьная г. Холмск

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	38,6	34,6
9	40,6	36,1
8	42,6	37,6
7	44,6	39,0
6	46,6	40,5
5	48,6	42,0
4	50,5	43,4
3	52,4	44,7
2	54,2	46,1
1	56,1	47,4
0	57,9	48,8
-1	59,7	50,0
-2	61,5	51,3
-3	63,3	52,6
-4	65,0	53,8
-5	66,8	55,1
-6	68,5	56,3
-7	70,2	57,5
-8	71,8	58,6
-9	73,5	59,8
-10	75,2	61,0
-11	76,9	62,1
-12	78,5	63,3
-13	80,2	64,4
-14	81,8	65,6
-15	83,4	66,7
-16	84,9	67,7
-17	86,5	68,8
-18	88,3	70,0